

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian analitis dalam hal mengatasi banjir di daerah kramat jaya cilincing, dibutuhkan dua unit pompa banjir (satu cadangan) yang penggunaannya dapat diatur sesuai kebutuhan kerja masing masing pompa, dan spesifikasinya sebagai berikut :

- Kapasitas : 1,4 m³/s
- Head : 3,784 m
- Daya pompa : 60,9 kW
- Putaran pompa : 500 rpm
- Penggerak Mula : 70,5 kW
- Jenis Impeller : axial flow

