

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pada variabel suhu, sebanyak 3 dari 43 ruangan (7%) memiliki kesesuaian dengan standar baku mutu yang terdapat di Permenkes No. 7 Tahun 2019.
- b. Pada variabel kelembaban, sebanyak 41 dari 43 (95%) ruangan memiliki kesesuaian dengan standar baku mutu yang terdapat di Permenkes No. 7 Tahun 2019.
- c. Pada variabel $PM_{2.5}$, tidak ada dari 43 ruangan (0%) yang memiliki kesesuaian dengan standar baku mutu yang terdapat di Permenkes No. 7 Tahun 2019. Sedangkan, pada variabel PM_{10} , seluruh 43 ruangan (100%) memiliki kesesuaian dengan standar baku mutu yang terdapat di Permenkes No. 7 Tahun 2019.

V.2. Saran

V.2.1. Bagi Rumah Sakit

- a. Rumah sakit dapat melakukan monitoring berkala setiap 3 bulan sekali pada suhu, kelembaban, dan debu setiap ruangan untuk melihat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.
- b. Rumah sakit dapat memberikan arahan pada pekerja agar tidak membuka ruangan terlalu lama, baik sedang ada pasien maupun kosong.
- c. Rumah sakit dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala (3 bulan sekali) terhadap pendingin ruangan dan exhaust fan yang terdapat pada ruangan.
- d. Rumah sakit dapat menggunakan penyaring portabel untuk menurunkan kadar debu di dalam ruangan.

- e. Rumah sakit dapat mengarahkan kepada petugas pembersihan agar membersihkan ruangan secara merata.

V.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel yang belum dapat diteliti pada penelitian ini.
- b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan jenis ruangan yang belum dapat diteliti pada penelitian ini.